


Q326C115451
(CKTN26008798.01)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT


28/09/2026
Trang/ Page: 1/1

- Tên mẫu
Name of sample : GIÀN GIÁO 1700 x 1250 mm, CÓ ĐẦU NÓI
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 16/09/2026
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 16/09/2026 - 28/09/2026
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG
ĐĂNG KHOA
29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,
Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Testing result (s) :



Tên chỉ tiêu Specification	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
THỬ TẢI PHÁ HỦY ULTIMATE LOAD TEST	ASTM E 575 - 05	
7.1. Tải trọng phá hủy, kN (kgf) Ultimate load		85,3 (8700)

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT
HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING
LAB.


Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB


Nguyễn Tấn Tùng


1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.

Q326C115451
(CKTN26008798.02)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT


28/09/2026
Trang/ Page: 1/1

- Tên mẫu
Name of sample : GIẪNG CHÉO 1,96 m, CHỐNG GẤY
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 16/09/2026
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 16/09/2026 - 28/09/2026
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA
29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Testing result (s) :



Tên chỉ tiêu Specification	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
THỬ TẢI PHÁ HỦY ULTIMATE LOAD TEST	ASTM E 575 - 05	
7.1. Tải trọng phá hủy, kN (kgf) Ultimate load		7,90 (806)

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT
HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING
LAB.


Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB


Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.


5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.

Q326C115451
(CKTN26008798.03)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT


28/09/2026
Trang/ Page: 1/1

- Tên mẫu
Name of sample : THANG GIÀN GIÁO
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 16/09/2026
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 16/09/2026 - 28/09/2026
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG
ĐĂNG KHOA
29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,
Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Testing result (s) :



Tên chỉ tiêu Specification	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
THỬ TẢI PHÁ HỦY ULTIMATE LOAD TEST	ASTM E 575 - 05	
7.1. Tải trọng phá hủy, kN (kgf) Ultimate load		8,70 (887)

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT
HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING
LAB.


Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB


Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.


5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.

Q326C115451
(CKTN26008798.04)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT


28/09/2026
Trang/ Page: 1/1

- Tên mẫu
Name of sample : MÂM GIÀN GIÁO 360 x 1600 mm
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 16/09/2026
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 16/09/2026 - 28/09/2026
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG
ĐĂNG KHOA
29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,
Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Testing result (s) :



Tên chỉ tiêu Specification	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
THỬ TẢI PHÁ HỦY ULTIMATE LOAD TEST	ASTM E 575 - 05	
7.1. Tải trọng phá hủy, kN (kgf) Ultimate load		4,70 (479)

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT
HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING
LAB.


Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB


Nguyễn Tấn Tùng


1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.

Q326C115451
(CKTN26008798.05)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT


28/09/2026
Trang/ Page: 1/1

- Tên mẫu
Name of sample : KÍCH TĂNG BẰNG D34 x 500 mm
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 16/09/2026
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 16/09/2026 - 28/09/2026
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA
29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Testing result (s) :



Tên chỉ tiêu Specification	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
THỬ TẢI PHÁ HỦY ULTIMATE LOAD TEST	ASTM E 575 - 05	
7.1. Tải trọng phá hủy, kN (kgf) Ultimate load		83,3 (8490)

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT
HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING
LAB.


Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB


Nguyễn Tấn Tùng


1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.

Q326C115451
(CKTN26008798.06)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT


28/09/2026
Trang/ Page: 1/1

- Tên mẫu
Name of sample : **ỐNG THÉP D49 3,0 m, 2,0 ly**
- Mô tả mẫu
Description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receipt : 16/09/2026
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 16/09/2026 - 28/09/2026
- Nơi gửi mẫu
Customer : **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA**
29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Kết quả thử nghiệm
Testing result (s) :



Tên chỉ tiêu Specification	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
<u>THỬ TẢI PHÁ HỦY</u> <u>ULTIMATE LOAD TEST</u>	ASTM E 575 - 05	
7.1. Tải trọng phá hủy, kN (kgf) Ultimate load		39,9 (4070)

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT
HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING
LAB.


Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB


Nguyễn Tấn Tùng


1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.

Q326C115451
(CKTN26008798.07)

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT


28/09/2026
Trang/ Page: 1/1

- Tên mẫu : CÙM XOAY D49
Name of sample
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 16/09/2026
Date of receipt
- Thời gian thử nghiệm : 16/09/2026 - 28/09/2026
Testing duration
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA
29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Customer
- Kết quả thử nghiệm :
Testing result (s)



Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<u>THỬ TẢI PHÁ HỦY</u> <u>ULTIMATE LOAD TEST</u>	ASTM E 575 - 05	
7.1. Tải trọng phá hủy, kN (kgf) <i>Ultimate load</i>		22,4 (2280)

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT
HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING
LAB.


Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC / **PP. DIRECTOR**
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB


Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.